

EC Type-Examination Certificate



Reg.-Nr./No.: CE-2456-CU-101.0

**Prüfgegenstand
Product tested**

Heizkessel mit Öl-Brenner (UNIT)
Brennwertkessel für flüssige
Brennstoffe

**Zertifikats-
inhaber
Certificate
holder**

HS Tarm A/S
Smedevej 2
6880 Tarm
Denmark

**Typbezeichnung
Type designation**

BLOCK KONDENS 18 MK6

**Prüfgrundlagen
Codes and standards**

Directive 92/42/EEC
DIN EN 303-1:2017-11

DIN EN 303-2:2017-11
DIN EN 15035:2007-05

Die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG für Öl-Brennwertkessel für flüssige Brennstoffe werden erfüllt.

Art der Abgasführung: B23, B23P, C13 (nur für FR), C33, C63, C93

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C: 17,5 kW

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. K 2578 2019 B 03 vom 02.09.2019 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. K 2578 2019 B 03 dated 2019-09-02.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Köln, 2019-09-02

Notified Body for BED, NB 2456

Dipl.-Ing. Reiner Verbort