

Prøvningsattest/Declaration

TÜV erklærer hermed at apparatet til central opvarmning, der fyres med træpiller af typen:

TÜV hereby declares that the central heating appliance fired by wood pellets:

Træpillekedel / Wood Pellet Boiler

Entreprenør / Contractor: Scandtec ApS, Smedevej 2, DK-6880 Tarm
CVR-nr.:30739035/P-nr.:1013525990

Handelsmærke / Trade mark: BAXI A/S – HS Tarm A/S

Model / Model: TPK HS35

Produceret af / Manufactured by: HS Tarm A/S, Smedevej 2, DK-6880 Tarm
CVR-nr.:82857613/P-nr.:1002657306

Har bestået afprøvningstesten af type (ITT), der vises i den tekniske overensstemmelsesrapport, i henhold til bestemmelserne:

Comply with the initial type test (ITT) indicated in the test report, according to the standard:

EN 303-5:2012

Rapport om teknisk overensstemmelse nr:
Test report no.:

K 15192016 E5/T6



Navn udstyr (appliance name)	Effekt [kW] (Heat output)	Virkningsgrad [%] (Efficiency)	Termisk effect [kW] (Heat output)	Støvparkler Dust * [mg/m ³ (10% O ₂)]	CO [mg/m ³] 10% O ₂	OGC [mg/m ³] 10% O ₂
			Vandside To water			
TPK HS35	Nominal Nominal	93,34 (>88,5)	34,17	18,0 (<40)	59,8 (<500)	0,4 (<20)
	Reduceret Reduced	92,34 (>88,0)	10,36	20,3	21,9 (<500)	0,1 (<20)

* manual gravimetric method acc. EN 13284-1

Værdier i parentes angiver kravene for klasse 5/values in brackets are the requirements for class 5.

På baggrund af ovennævnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 1461 af 07/12/2015 vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW.

Based on the above stated emissions it hereby is certified that the boiler installation fulfills the requirements for emissions in appendix 2 from the Announcement no. 1461 of 07/12/2015 concerning the regulation of air pollution from heat systems using solid fuel below 1 MW.

Cologne 05.12.2016 432/pom	Test Centre for Energy Appliances DIN EN ISO/IEC 17025:2005 accreditation: DAkkS D-PL-11120-04-00 Regulation (EU) 305/2011 (CPR) NB 2456 (28/05/2013)	Reserved for the chimney sweeper Skorstensfejerspåtegning
Assessor  Dipl. Ing. A. Pomp	Report released after review  Dipl.-Ing. R. Verbert	